

исх. №11-03-24 от 14.03.2024г.

[о подписании Акта осмотра ИТП]

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

Направляю Вам Акт комиссионного осмотра индивидуального теплового пункта многоквартирного дома по адресу: г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22 от 13.03.24г. после аварийной ситуации, произошедшей 10.03.2024 года, с приложением посуточной ведомости параметров теплоносителя. Прошу Вас решить вопрос о подписании Акта ООО «Городской управляющей компанией Домжилсервис» и организацией, обслуживающей ИТП и направить один подписанный экземпляр председателю совета дома.

Также прошу Вас взять на контроль:

- передачу в расчетный центр корректной информации о фактическом теплоснабжении дома в период 10.03.24 – 11.03.24гг, исключив дополнительный расход Гкал на подогрев вновь запущенной (2 раза) системы отопления, температура которой на период проведения аварийно - восстановительных работ в ИТП опустилась ниже температурного графика на 20 град (при температурном графике Т1/Т2- 80/60 град., температура на Т2 в 22:00 10.03.24 была 40 град., и информирование об этом собственников;
- выяснение причин аварий в истории контрольного прибора насосной станции, расположенной смежно с ИТП, коротких замыканий при включении освещения и принятие мер к их устранению.

Приложение:

Акт комиссионного осмотра индивидуального теплового пункта многоквартирного дома по адресу: г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22 от 13.03.24г. (на 9-ти страницах) – в 4-х экз.

председатель совета многоквартирного дома
по адресу: г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22



/ А.В. Демкин /

тел. 8-916-591-47-04, andemkin@gmail.com
141014, г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22, кв. 616

ВХ. № 11/1463/24
от «18» 03 2024г.
ООО ГУК «ДОМЖИЛСЕРВИС»