

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ДОМЖИЛСЕРВИС

РФ, 141021, Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Борисовка, д. 4, помещ. X, ком. 9



+7 (495) 780 70 20



info@ukdgs.com



www.ukdgs.com

ОГРН 1105029009128 ИНН 5029140514 КПП 502901001

исх. № 1691/24 от «10» апреля 2024г.


Председателю Совета МКД
Демкину А.В.
г. о. Мытищи,
ул. Трудовая, д.22
тел. +7 9165914704
E.mail: andemkin@gmail.com

Уважаемый Андрей Владимирович!

По Вашему обращению от 02.04.2024г. № ВХ-М/1790/24 сообщаем, что 05.04.2024г. при совместном обследовании технического состояния ИТП МКД по адресу: г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22, сотрудниками ООО «Городская управляющая компания «ДОМЖИЛСЕРВИС» Вам были предоставлены запрошенные Вами документы, информация и оформлен Акт обследования.

Приложение: Скан Акта обследования – на 1-м л.

С уважением,
Технический директор



А.В. Клепиков



Сергей

Сегодня в 09:09



А К Т

г. Мытищи «5» 04 2024г.
10 час 12 мин.

Мы, нижеподписавшиеся, составили акт в том, что при обследовании объекта
Адрес д.а. Св. Гоголя 8 22
Характер обращения _____

Т°С наружного воздуха 12

Параметры в ИТП, ЦТП, на элеваторных узлах (нужное подчеркнуть)

Температура теплоносителя: T ₁ подающий трубопровод факт <u>41</u> (°C)
T ₂ обратный трубопровод факт <u>36</u> (°C)
Давление теплоносителя (подающий/обратный трубопровод) P <u>4,5 / 4,1</u> (кгс/см ²)

Температура в системе отопления: T ₁ подающий тр/провод граф/факт <u>50 / 50</u> (°C)
T ₂ обратный тр/провод граф/факт <u>40 / 40</u> (°C)
Давление в системе отопления (под./обратный трубопровод) P <u>11,0 / 8,0</u> (кгс/см ²)

Температура гор. водоснабжения: T ₁ подающий тр/провод факт <u>65</u> (°C)
T ₂ обратный трубопровод факт <u>55</u> (°C)
Давление гор. водоснабжения (под./обратный трубопровод) P <u>10,0 / 9,0</u> (кгс/см ²)

Результаты обследования:
Обогреватели ИТП работают в автоматическом режиме, температура теплоносителя соответствует графику (Kd/Ko) график минимален согласно паспорту совета дома ТВС соответствует нормам Сан/ПиН

Представители АО «Мытищинская теплосеть»:
 (ФИО, должность) Нач. 113 Жокопину С.А.

Потребитель:
 (ФИО, должность, телефон) Демкин Андрей Владимирович,
председатель совета МК Д
ИТП работает в штатном режиме
Выявлены замечания, отраженные
в Акте № 1А от 13.03.2024г.
инж. Серг. 000, г.у.к. ВКС Романов А.Ю.