



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ДОМЖИЛСЕРВИС

РФ, 141021, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 4, помещ. X, ком. 9



+7 (495) 780 70 20



info@ukdgs.com



www.ukdgs.com

ОГРН 1105029009128 ИНН 5029140514 КПП 502901001

исх. №Исх-М/1251/24 от «21» марта 2024г.

Председателю Совета МКД
Демкину А.В.
г. о. Мытищи, ул. Трудовая, д.22
тел. +7 9165914704
E-mail: andemkin@gmail.com

Уважаемый Андрей Владимирович!

По Вашему обращению от 18.03.2024г. № ВХ-М/1463/24 ООО «Городская управляющая компаний «ДОМЖИЛСЕРВИС» поясняет:

1. Компанией приобретена гибкая вибровставка Ду-200 Ру-16 «Tecofi» DI72040N-200. Монтаж вставки по согласованию с Вами будет выполнен по окончании отопительного периода.
2. В связи с отсутствием запасных частей для клапана двухходового (VVF529-Siemens), устранить протечку торцевого уплотнения в настоящее время не представляется возможным. Компанией постоянно проводится поиск аналоговых запасных частей. Ремонт будет выполнен по окончании отопительного периода.
3. Ремонт насоса (CR10-5Grundfoss) подпитки системы отопления и восстановление поврежденной тепловой изоляции будут выполнены по окончании отопительного периода.
4. Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1П 140М № 11-3666 находится в исправном состоянии, очередная поверка проведена. Документы Вам предоставлены ранее. Вычислитель подключен к системе диспетчеризации, показания которого Вы можете контролировать посуточно на сайте АО «Мытищинская теплосеть» в разделе «Информация для потребителей».

Для снятия показаний почасовых (в разрезе суток) хранятся в архивной памяти вычислителя ВТЭ, для снятия которых необходимо подключение к ВТЭ специальной программой на переносном носителе. Глубина памяти ВТЭ-1П 140М составляет 6 месяцев.

5. Восстановление вычислителя ВТЭ-1П 140М, установленного для внутридомовых систем, преобразователей температуры компания может выполнить, отправив приборы в специализированную организацию, имеющую лицензию. Ориентировочная стоимость 30-45 тыс. руб.
6. Журналы: параметров, технического обслуживания и ежемесячного снятия показаний будут восстановлены до 28.03.2024г.
7. Хранение техники, оборудования и др., не относящихся к эксплуатации компанией запрещено. Вынесено предупреждение Инженеру по эксплуатации Шапоренко В.С. о персональной ответственности.

С уважением,
Технический директор

А.В. Клепиков