

В результате обхода 04.12.16. было выявлено большое количество дверей, требующих замены или усиления пружин. Не менее трети дверей требуют замены пружин (имеются ввиду те двери, которые открываются в направлении лестничной клетки, так как они могут открываться порывом ветра). Под дверьми, требующими замены или усиления пружин я подразумеваю такие двери, которые оставляют свободный доступ воздуха в лестничную клетку, если стоя в тамбуре человек медленно открывает наружную дверь. В этом случае даже при слабом порыве ветра обе двери будут открыты и холодный воздух свободно попадает внутрь отапливаемого помещения.

Работы по замене пружин дверей попали в перечень работ текущего года. Эти работы имеет смысл выполнять до наступления холодного периода. Сейчас при порыве ветра не менее трети дверей свободно открывается и в лестничных клетках (не во всех) устанавливается температура, близкая к уличной. Но эти лестничные клетки отапливаемые, и температура обратной воды настолько уменьшается, что каждую зиму лопаются (!) из-за замерзания трубы отопления. Размер оплаты за тепловую энергию вызывает массовое недовольство и неплатежи. В то же время – значительная часть тепла расходуется на отопление улицы.

Перечень дверей, которые требуют замены или усиления пружин (ниже).

1 подъезд.

Этаж	Дверь наружная	Дверь внутренняя
2		Слабая пружина
3		Слабая пружина
4	Слабая пружина	Слабая пружина
6		Слабая пружина
7		Слабая пружина
8		Слабая пружина
9		Слабая пружина

2 подъезд.

Этаж	Дверь наружная	Дверь внутренняя
2		Слабая пружина
5		Слабая пружина
7		Слабая пружина
8		Слабая пружина
11		Слабая пружина
16	Вообще нет пружины (!)	Слабая пружина

3 подъезд.

Этаж	Дверь наружная	Дверь внутренняя
С 2-го по 6-й	Слабая пружина	Слабая пружина
9	Слабая пружина	
10		Слабая пружина
11		Слабая пружина
25		Слабая пружина, выбито стекло

4 подъезд.

Этаж	Дверь наружная	Дверь внутренняя
4 и 5	Слабая пружина	Слабая пружина
7	Слабая пружина	
20		Нет пружины (!)
24		Нет пружины (!)

5-й подъезд.

Этаж	Дверь с балкона на этаж (наружная)	Дверь в коридоре (вторая дверь после балкона)	Дверь с балкона на лестницу (наружная)	Вторая дверь после балкона на лестницу
1.			Сломан замок домофона двери, ведущей на лестницу (откручена верхняя металлическая пластина)	
2.			Слабая пружина	Слабая пружина
3.			Слабая пружина	Слабая пружина
4.			Слабая пружина	Слабая пружина
5.			Слабая пружина	Слабая пружина перекос двери, неплотное закрытие, Надписи на станах
6.	перекос двери, неплотное закрытие, Слабая пружина		Слабая пружина	Слабая пружина

7.	Кто-то снимает прищину с крючка, дверь настежь, хорошо бы прибить гвоздями		Слабая пружина	Слабая пружина
8.	перекос двери, неплотное закрытие		Слабая пружина	Слабая пружина
9.		Слабая пружина	Слабая пружина	Слабая пружина
10.		перекос двери, неплотное закрытие	Слабая пружина	Слабая пружина
11.		перекос двери, неплотное закрытие		
12.		Слабая пружина	Слабая пружина	
13.			Слабая пружина, перекас двери, неплотное закрытие	
14.	Перекас двери, неплотное закрытие		Слабая пружина, перекас двери, неплотное закрытие	
15.	Перекас двери, неплотное закрытие		Слабая пружина	
16.			Перекас двери,	
17.				
18.				
19.			Неплотно прилегающая дверь	
20.	Требуется усилие для закрытия		Требуется усилие для закрытия	
21.			Неплотно прилегающая дверь	
22.				
23.				
24.	Неплотно прилегающая дверь		Перекас двери (не закрывается свободно)	
25.	Слабая пружина		Лежит булыжник, которым кто-то подпирает дверь, чтобы она не	

			закрывалась	
--	--	--	-------------	--

6 подъезд.

Этаж	Дверь наружная	Дверь внутренняя
2	Слабая пружина	Слабая пружина
3	Слабая пружина	Слабая пружина
4		Слабая пружина
6	Слабая пружина	Слабая пружина
7		Слабая пружина
8		Слабая пружина
10		Слабая пружина (!)
11		Слабая пружина
12		Слабая пружина
14		Слабая пружина
15		Слабая пружина (!)
19		Слабая пружина
20		Слабая пружина
21		Слабая пружина

7 подъезд.

Этаж	Дверь наружная	Дверь внутренняя
2 – 4 эт.	Слабая пружина	Слабая пружина
6	Слабая пружина	Слабая пружина
8	Слабая пружина	Слабая пружина
9	Слабая пружина	Слабая пружина
10 – 12 эт.	Слабая пружина	
14	Слабая пружина	

06.12.16.

Составил: председатель совета мкд

Демкин А.В.