

**Генеральному директору
ООО УК «Домжилсервис» Штыкову Д.Ю.**

Исх. №-27-06-18 от 12.06.2018г.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

Прошу Вас провести комплексную проверку противопожарных систем в многоквартирном доме по адресу: гор. Мытищи, ул. Трудовая, д.22, включая:

- проверку срабатывания пожарной сигнализации в местах общего пользования, в нежилых помещениях;
- целостность шлейфов пожарной сигнализации, наличие оконечных датчиков на шлейфах;
- проверку систем дымоудаления, автоматики опускания лифтов на 1 этаж, аварийного освещения, деблокировки кодовых электрозамков, включение пожарных насосов;
- наличие сигналов на управляющем контроллере («ИУК-31»).

Прошу Вас извещать о времени проведения проверок.

По результатам комплексной проверки противопожарных систем прошу Вас дать заключение о возможности и стоимости вывода сигналов «Пожар», «Неисправность» в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного (диспетчерский лифтовой пульт в 3 подъезде).

**С уважением,
Председатель Совета многоквартирного дома
по адресу: г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22**

*тел. 8-916-591-47-04, andemkin@gmail.com
141014, г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22, кв. 616.*



/ А.В. Демкин /